



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010304009794

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

切换电容器接触器

CJ19-32/20, 02, 11; $U_i=AC500V$; $I_{th}=32A$; $U_e: AC220V, AC380V$;
 $Q_e: 220V/9kvar, 380V/18kvar; AC-6b$;
 $U_s: AC110V, 127V, 220V, 380V, 50Hz, DC48V, 110V, 220V; 3P$; 配用辅助触头(本体): $AC-15: U_e/I_e: AC380V/400V/0.95A$; $DC-13: U_e/I_e: DC220V/250V/0.15A$

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2017年04月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年08月05日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836106



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010304009795

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

切换电容器接触器

CJ19-25/20, 02, 11; Ui=AC500V; Ith=25A; Ue: AC220V, AC380V;
Qe: 220V/6kvar, 380V/12kvar; AC-6b;
Us: AC110V, 127V, 220V, 380V, 50Hz; DC48V, 110V, 220V; 3P; 配用辅助触头(本体): AC-
15: Ue/Ie: AC380V/400V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/250V/0.15A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日 有效期至: 2017年04月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年08月05日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0833495



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010304009793

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

切换电容器接触器

CJ19-43/20, 02, 11; Ui=AC500V; Ith=43A; Ue: AC220V, AC380V;
Qe: 220V/10kvar, 380V/20kvar; AC-6b;
Us: AC110V, 127V, 220V, 380V, 50Hz, DC48V, 110V, 220V; 3P; 配用辅助触头(本体): AC-15; Ue/Ie: AC380V/400V/0.95A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/250V/0.15A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2017年04月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年08月05日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836105



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010304009792

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

切换电容器接触器

CJ19-63/12, 21; Ui=AC500V; Ith=63A; AC-6b; Ue: AC220V, AC380V;
Qe: AC220V/15kvar, AC380V/30kvar;
Us: AC110V, 127V, 220V, 380V, 50Hz, DC48V, 110V, 220V; 3P; 配用辅助触头(本体): AC-15; Ue/Ie: AC380V/400V/0.95A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/250V/0.15A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日 有效期至: 2017年04月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年08月05日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836104



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010304009795

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

切换电容器接触器

CJ19-25/20, 02, 11; Ui=AC500V; Ith=25A; Ue: AC220V, AC380V;
Qe: 220V/6kvar, 380V/12kvar; AC-6b;
Us: AC110V, 127V, 220V, 380V, 50Hz; DC48V, 110V, 220V; 3P; 配用辅助触头(本体): AC-
15: Ue/Ie: AC380V/400V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/250V/0.15A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日 有效期至: 2017年04月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年08月05日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0833495



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010304009794

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

切换电容器接触器

CJ19-32/20, 02, 11; $U_i=AC500V$; $I_{th}=32A$; $U_e: AC220V, AC380V$;
 $Q_e: 220V/9kvar, 380V/18kvar; AC-6b$;
 $U_s: AC110V, 127V, 220V, 380V, 50Hz, DC48V, 110V, 220V; 3P$; 配用辅助触头(本体): $AC-15: U_e/I_e: AC380V/400V/0.95A$; $DC-13: U_e/I_e: DC220V/250V/0.15A$

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2017年04月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年08月05日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836106



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010304009793

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

切换电容器接触器

CJ19-43/20, 02, 11; Ui=AC500V; Ith=43A; Ue: AC220V, AC380V;
Qe: 220V/10kvar, 380V/20kvar; AC-6b;
Us: AC110V, 127V, 220V, 380V, 50Hz, DC48V, 110V, 220V; 3P; 配用辅助触头(本体): AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/250V/0.15A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2017年04月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年08月05日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836105



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010304009792

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

切换电容器接触器

CJ19-63/12, 21; Ui=AC500V; Ith=63A; AC-6b; Ue: AC220V, AC380V;
Qe: AC220V/15kvar, AC380V/30kvar;
Us: AC110V, 127V, 220V, 380V, 50Hz, DC48V, 110V, 220V; 3P; 配用辅助触头(本体): AC-15; Ue/Ie: AC380V/400V/0.95A; DC-13; Ue/Ie: DC220V/250V/0.15A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2017年04月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年08月05日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836104



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010304101558

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

切换电容器接触器

CJ19-95** (**=辅助触头种类和数量) (型号解释详见附件); Ith=95A; AC-6b:Ue/Qe:AC240V/28.8kvar, AC400V/50kvar; Us:AC110V, AC127V, AC220V, AC380V 50Hz; 3P; 配用辅助触头(本体): AC-15:Ue:AC380V/400V, Ie=0.95A; DC-13:Ue:DC220V/250V, Ie=0.15A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日 有效期至: 2017年03月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004年01月05日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0833824



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010304421729

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

切换电容器接触器

CJ19-115**, CJ19-150**, CJ19-170** (**=辅助触头种类和数量) (型号解释详见附件); Ith: 200A/200A/275A; AC-6b; Ue: AC240(220)V/400(380)V; CJ19-115**: Qe: 240V/34.5kvar, 400V/60kvar; CJ19-150**: Qe: 240V/46kvar, 400V/80kvar; CJ19-170**: Qe: 240V/52kvar, 400V/90kvar; Us: AC110V, 127V, 220V, 380V, 50Hz; 3P; 配用辅助触头(本体): Ue/Ie: AC-15: 380V/400V/415V, 0.95A; DC-13: 220V/250V, 0.15A; 配用辅助触头(NCF1-11C辅助触头组): Ue/Ie: AC-15: AC380V/400V, 0.95A; DC-13: DC220V/250V, 0.15A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日 有效期至: 2015年08月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年08月20日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0833821