



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007529

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

DW15-6300 Ue:AC380V/AC1140V;In:2500, 3000, 4000, 5000, 6300A; 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;Ue:A380V:Ics:50kA;Icu:80kA; Ue:AC1140V:Ics=Icu:25kA;使用类别:A类;3P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2010年11月08日 有效期至: 2015年11月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007531

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

DW15-2500 Ue:AC380V/AC1140V;In:1600,2000,2500A;
Ue:AC380V;Icu:60kA;Ics:40kA;Ue:AC1140V;Icu:25kA;Ics:20kA; 过电流脱扣器类
型:热磁式,电磁式;使用类别:A类;3P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。


发证日期: 2010年10月19日 有效期至: 2015年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任: 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007534

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

DW15-630, DWX15-630, DW15C-630 Ui:400V/1140V;Ue:AC400V;In:200, 315, 400, 630A;
DW15-200: Icu=Ics:20kA; DW15-400, 630: Icu=Ics:30kA; DWX15-
200: Ics:20kA; Icu:50kA; DWX15-400, 630: Ics:30kA; Icu:70kA;
Ue:AC1140V; In:200, 315, 400, 630A; DW15-630, Ics:10kA; Icu:12kA; 过电流脱扣器
类型:热磁式, 电磁式;使用类别:A类;3P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2012年02月07日 有效期至: 2015年11月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0518528



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007532

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

DW15-1600 Ue:AC380V, AC1140V; In:630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;
Ue:AC380V; Icu:40kA, Ics:30kA; Ue:AC1140V; Icu:16kA, Ics:12kA; 过电流脱扣器类
型:热磁式, 电磁式; 使用类别:A类; 3P; 配用的辅助触头:Ue/Ie:AC-
15:AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; Ue/Ie:DC-13:DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2012年02月01日 有效期至: 2014年12月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

