



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010302604100

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

## 产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

HF40-500/30 II, HF40-500/31 II, HF40-630/30 II, HF40-630/31 II;  $U_i=800V$ ;  
 $I_{th}=630A$ ;  $U_e=AC415V$ ;  $I_e=500A, 630A$ ;  $I_{cw}=12.6kA$  1s;  $I_{cm}$ (峰值)=25.2kA; AC-  
22A; 3P; IP20

## 产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年03月22日

有效期至: 2018年03月22日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0699706

48



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010302449635

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

### 产品名称和系列、规格、型号

刀形隔离器

HF40-400/3, 4;Ui=500V;Ith=400A;Ue=AC380V;Ie=400A;Icw=8kA;使用类别:AC-20A;极数:3P、4P

### 产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2010年12月16日      有效期至: 2015年12月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0343401



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010302604099

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

## 产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

HF40-63, 80, 100, 125, 160, 200/30 II, 31 II;  $U_i=800V$ ;  $I_{th}=200A$ ;  $U_e=AC415V$ ;  
 $I_e: 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A$ ;  $I_{cw}=4kA$  1s;  $I_{cm}(\text{峰值})=5.88kA$ ; AC-22A; 3P; 1P20

## 产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年03月22日      有效期至: 2018年03月22日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0699707



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2009010302378127

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省温州市乐清市乐成镇盐盘工业区

## 产品名称和系列、规格、型号

刀形隔离器

HF40-200/4、HF40-160/4、HF40-125/4、HF40-100/4、HF40-80/4、HF40-63/4 HF40-200/3、HF40-160/3、HF40-125/3; Ue=AC380V; Ith=200A; Ie=200A、160A、125A、100A、80A、63A; AC-20A; 3P、4P; 辅助开关: YBLX-19/K: AC-15 Ue/Ie: 380V/0.79A

## 产品标准和技术要求

GB14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2009年12月18日

有效期至: 2014年12月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0176780

66



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010305042235

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

### 产品名称和系列、规格、型号

刀形隔离器

HF40-630/31, HF40-630/30; Ui:500V; Ith:630A; Ue:AC380V; Ie:630A; Icw:12.6kA; 使用类别:AC-20A; 3P; 辅助开关参数: Ith:5A; AC-15; Ue:AC380V, Ie:0.79A; DC-13; Ue:220V, Ie:0.1A

### 产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年01月30日      有效期至: 2016年01月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年04月25日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0361979



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010302611894

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

## 产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

HF40-315/30 II, HF40-315/31 II, HF40-400/30 II, HF40-400/31 II; Ui: 800V;  
Ith=400A; Ue=AC415V; Ie: 315A, 400A; Icw=8kA 1s; Icm(峰值)=13.6kA; AC-22A; 3P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年04月26日      有效期至: 2018年04月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持,

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0711412