



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010302064127

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离器

HG1-32/3;Ui:500V;Ith:32A;Ue:AC380V;Ie:32A;额定限制短路电流:50kA;使用类别:AC-20B;3P

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年04月01日 有效期至: 2016年04月01日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2003年07月23日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010302064128

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离器

HG1-63/3;Ui:500V;Ith:63A;Ue:AC380V;Ie:63A;Iq:50kA;使用类别:AC-20B; 3P

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年01月20日 有效期至: 2016年01月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2003年07月23日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0350087