



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010302023433

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

### 产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR5-100/3□; Ui:690V; Ith:100A; Ue:AC380V/660V; Ie:100A; Iq:50kA; 使用类别:AC-23B (380V), AC-21B (660V); 3P; 辅助开关参数: Ith:5A; AC-15; Ue :AC380V, Ie:0.797A

### 产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年01月20日      有效期至: 2016年01月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年11月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0350084



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010302023431

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

## 产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR5-200/3□; Ui:690V; Ith:200A; Ue:AC380V/660V; 380V; Ie:200A; 660V;  
Ie:200A; Iq:50kA; 使用类别:AC-23B (380V), AC-21B (660V); 3P; 辅助开关参  
数: Ith:5A; AC-15; Ue :AC380V, Ie:0.797A

## 产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年01月20日      有效期至: 2016年01月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2002年11月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0350083



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010302023430

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 熔断器式隔离开关

HR5-400/3□; Ui:690V; Ith:400A; Ue:AC380V/660V; 380V; Ie:400A; 660V;  
Ie:315A; Iq:50kA; 使用类别:AC-23B (380V), AC-21B (660V); 3P; 辅助开关参  
数: Ith:5A; AC-15; Ue :AC380V, Ie:0.797A

## 产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年01月20日      有效期至: 2016年01月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2002年11月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0350082

⑦



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010302023429

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司  
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

### 产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

HR5-630/30, HR5-630/31; Ui:690V; Ith:630A; Ue:AC380V/660V; 380V; Ie:630A;  
660V; Ie:425A; Iq:50kA; 使用类别:AC-23B (380V), AC-21B (660V); 3P, 辅助  
开关参数: Ith:5A; AC-15; Ue :AC380V, Ie:0.797A

### 产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年03月02日      有效期至: 2016年03月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年11月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0371861