



# 产品认证证书

证书编号: CQC12002082425

### 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 (V014025)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

### 产品名称和系列、规格、型号

继电器 (小型电磁继电器)

JQX-13F系列 触点负载: 10A 220VAC/10A 28VDC (2Z), 20A 220VAC/20A 28VDC (1H, 1Z, 1D); 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、127VDC、220VDC 0.9W; 电气寿命: 20000周期; 机械寿命: 50000周期; 环境温度: -25℃~55℃; RT I

### 产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

### 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462155-2010认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年10月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012年11月12日

主任: \_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0049202



# 产品认证证书

证书编号: CQC12002082426

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 (V014025)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

继电器 (小型电磁继电器)

JQX-13F系列 触点负载: 10A 220VAC/10A 28VDC (2Z), 20A 220VAC/20A 28VDC (1H, 1Z, 1D); 线圈:  
6VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、110VAC、127VAC、220VAC、230VAC、240VAC、380VAC 1.8VA; 电气寿  
命: 20000周期; 机械寿命: 50000周期; 环境温度: -25℃~55℃; RT 1

## 产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462155-2010认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年10月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012年11月12日

主任: \_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0050100