



# 产品认证证书

证书编号: CQC12002082424

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 (V014025)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

继电器 (小型电磁继电器)

JZX-22F系列 触点负载: 5A 220VAC/28VDC (2Z、3Z); 3A 220VAC/28VDC (4Z) 线圈: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、127VDC、220VDC 0.9W 电气寿命: 20000周期  
机械寿命: 50000周期 环境温度: -25℃~55℃ RTI

## 产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462155-2010认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年10月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012年11月12日

主任: \_\_\_\_\_



# 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0049203



# 产品认证证书

证书编号: CQC12002082429

## 申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 (V014025)  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

继电器 (小型电磁继电器)

JZX-22F系列 触点负载: 5A 220VAC/28VDC (2Z、3Z); 3A 220VAC/28VDC (4Z) 线圈: 6VAC、12VAC、  
24VAC、36VAC、48VAC、110VAC、127VAC、220VAC、230VAC、240VAC、380VAC 1.8VA 电气寿命: 20000  
周期 机械寿命: 50000周期 环境温度: -25℃~55℃ RTI

## 产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462155-2010认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年10月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012年11月12日

主任: \_\_\_\_\_



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0050097