



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307066720

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA1-6300, NA1-6300/4; Ue: AC400V, AC690V; In: 4000A, 5000A, 6300A;  
AC400V: Ics=100kA, Icu=120kA, Icw=100kA 1s; AC690V: Ics=75kA, Icu=85kA, Icw=75kA  
1s; 使用类别: B类: 3P, 4P (In: 4000A, 5000A); 3P (In: 6300A); 配用的辅助触头: AC-  
15: Ue/Ie: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13: Ue/Ie: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

### 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年03月12日      有效期至: 2015年03月12日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年07月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010307502246

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA1-4000;Ui:1000V;In:2000A、2500A、2900A、3200A、3600A、4000A;  
Ie:AC400V;Icu=100kA;Ics=80kA;Icw=80kA 1s;使用类别:B;4P(3个保护极,N极可开  
闭);辅助触头:AC-15:AC400V/0.75A, AC230V/1.3A; DC-  
13:DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年12月07日      有效期至: 2016年10月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2011年10月17日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307023395

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA1-3200, NA1-3200/4, NA1-4000 Ue: AC400V/690V; NA1-3200: In: 2000A, 2500A, 3200A; 3P, 4P; NA1-4000: In: 4000A; 3P; 过电流脱扣器类型: 电子式; 使用类别: B类; AC400V: Icu: 100kA; Ics: 80kA; Icw: 80kA/1s; AC690V: Icu: 65kA; Ics: 65kA; Icw: 50kA/1s

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年10月19日      有效期至: 2015年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年11月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307066723

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA1-2000, NA1-2000/4 Ue:AC400V/AC690V;Ui:1000V;  
In:630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A; 过电流脱扣器类型:电子式;使用类别:B  
类; AC400V:Ics=Icu:80kA, Icw:50kA/1s;  
AC690V:Ics:40kA, Icu:50kA, Icw:40kA/1s;3P, 4P; 配用的辅助触  
头:Ith:6A;6NC6NO, 4NC4NO; AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-  
13:Ue/Ie:DC220V/0.27A, DC110V/0.55A

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2012年11月30日 有效期至: 2015年08月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2003年07月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0645826