



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307385761

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8G-3200 Ue:AC415V/690V; In:1600A, 2000A, 2500A, 2900A, 3200A;  
Ue=AC415V; Icu:100kA; Ics:80kA; Icw:80kA/1s; Ue=AC690V; Icu:65kA;  
Ics:65kA; Icw:65kA/1s; 使用类别:B类; 极数:3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年01月07日      有效期至: 2015年01月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0185580



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307385760

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8G-1600 Ue:AC415V/690V; In:200A, 400A, 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A;  
Ue=AC415V; Icu:50kA; Ics:40kA; Icw:40kA/1s; Ue=AC690V; Icu:25kA;  
Ics:20kA; Icw:20kA/1s; 使用类别:B类; 极数:3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年01月07日

有效期至: 2015年01月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0185579



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307441719

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

N18G-6300; Ue:AC415V; In:4000A、5000A、6300A; 过电流脱扣器类型:电子式;  
AC415V:Icu=120kA; Ics=100kA; Icw=100kA/1s; 使用类别:B类;极数:3P  
(In=6300A), 3P/4P(In=4000A, 5000A); 配用的辅助报警触头: AC-  
15:Ue/Ie:AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

### 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年11月08日      有效期至: 2015年11月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0302263



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2012010307526041

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8G-2500;Ui=AC1000V;Ue:AC415V, AC690V;  
In:630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;过电流脱扣器类型:电子式;  
Ics:55kA/415V, 40kA/690V;Icu:80kA/415V, 50kA/690V; Icw:55kA 1s/415V, 40kA  
1s/690V;使用类别:B:3P, 4P(带有三个保护极, 第四极可开闭); 辅助触头:Ue/Ie:AC-  
15:AC400V/0.75A, AC230V/1.2A; Ue/Ie:DC-13:DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

### 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2012年02月10日      有效期至: 2017年02月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010307611893

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8G-4000, NA8G-4000/4;  $U_i$ : 1000V;  $U_e$ : AC415V, 690V;  
 $I_n$ : 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A;  
AC415V:  $I_{cs}$ = $I_{cu}$ =100kA,  $I_{cw}$ =85kA 1s; AC690V:  $I_{cs}$ = $I_{cu}$ =65kA,  $I_{cw}$ =65kA 1s; 使用类  
别: B; 3P, 4P (3个保护极, N极可开闭); 配用的辅助触  
头: 5ZTD, 559, 034; 4NO4NC, 6NO6NC;  $I_{th}$ =6A;  $U_e/I_e$ : AC-  
15: AC230V/1.2A, AC400V/0.75A; DC-13: DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年05月03日

有效期至: 2018年05月03日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0714354