



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010304248301

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NC8-25, NC8-32, NC8-38; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年04月01日

有效期至: 2017年09月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007年09月29日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0674984



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010304244271

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NC8-09..., NC8-09...N; NC8-12..., NC8-12...N, NC8-18..., NC8-18...N; 详见参数附件

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日 有效期至: 2017年04月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007年08月31日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0833804



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010304228796

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NC8-06M..., NC8-09M..., NC8-12M..., NC8-06M...N, NC8-09M...N, NC8-12M...N; 详见
参数附件

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日 有效期至: 2017年09月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007年04月13日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0833805



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010304233950

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NC8-80, NC8-100 Ith: 125A; Ue/Ie: AC-3, AC-4: AC220V/230V/240V/80A, AC220V/230V/240V/100A, AC380V/400V/80A, AC380V/400V/100A, AC415V/80A, AC415V/100A AC660V/ 690V/49A; Us: AC24V, AC110V, AC127V, AC220/230V, AC240V, AC380V, AC400V, AC 415V ; 3P, 4P; 配用的辅助触头: Ue/Ie: AC-15: 380V/400V/415V/0.95A; DC-13: 220V/250V/0.27A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2017年06月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007年05月25日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836705



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010304236409

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

NC8-40, NC8-50, NC8-65; Ith: 60A(NC8-40), 80A(NC8-50, NC8-65); Ue/Ie: AC-3,
AC-4: AC220V/230V/240V/40A, AC220V/230V/240V/50A,
AC220V/230V/240V/65A, AC380V/400V/40A, AC380V/400V/50A, AC380V/400V/65A,
AC415V/40A, AC415V/50A, AC415V/65A, AC660V/ 690V/34A, AC660V/ 690V/39A,
AC660V/ 690V/42A; Us: AC24V, AC110V, AC127V, AC220/230V, AC240V, AC380V,
AC400V, AC 415V ; 3P, 4P; 配用的辅助触头: Ue/Ie: AC-15:
380V/400V/415V/0.95A; DC-13: 220V/250V/0.27A;

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日 有效期至: 2017年06月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007年06月19日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836200