



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010302167922

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

NH1-3200 Ui:AC1000V;Ith:3200A;
Ue:AC400V/690V;Ie:2000A, 2500A, 2900A, 3200A;Icw:80kA/1s; Icm(峰值):176kA;使
用类别:AC-21A;极数:3P, 4P; 辅助触头(本体): Ue/Ie:AC-
15:AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; Ue/Ie:DC-13:DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2009年12月28日

有效期至: 2014年12月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2005年12月14日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0190870



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2012010302564307

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

NH1-1000, NH1-1000/4; U_i =AC800V; I_{th} :200A, 400A, 630A, 800A, 1000A;
 U_e :AC415V, AC690V; I_e :200A, 400A, 630A, 800A, 1000A; I_{cm} (峰值)=63kA; I_{cw} =30kA
1s; AC-21A; IP00(仅正面IP20); 3P, 4P; 辅助触头:6NO6NC, 4NO4NC; U_e/I_e :AC-
15:AC230V/1.3A, AC400V/0.25A; DC-13; DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2012年08月31日 有效期至: 2017年08月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0602908



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010302110950

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

NH1-2000 Ui:1000V;Ith:630A、800A、1000A、1250A、1600A、
2000A;Ue:400V;Ie:630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A;Icw:50kA/1s; Icm
(峰值):105kA;使用类别:AC-21A;极数:3P、4P;辅助触头(本体): Ue/Ie:AC-
15:AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; Ue/Ie:DC-13:DC110V/0.55A, DC220V/0.27A;

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2010年01月05日 有效期至: 2015年01月05日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2004年03月22日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0184209



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010302498367

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

NH1-4000; Ui:1000V; Ith:4000A;Ue:AC400V; Ie:2000A、2500A、2900A、3200A、
3600A、4000A; Icw:80kA/1s; Icm:176kA; 使用类别:AC-21A; 极数:3P; 配用的辅
助触头: AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.3A, AC400V/0.75A; DC-
13:Ue/Ie:DC110V/0.55A, DC220V/0.27A

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年09月14日 有效期至: 2016年09月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



0458945