

2/6



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2006010302211006

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

NH50□-160、250/□□□□: 型号解释详见附录; U_i : 800V; I_{th} : 250A;
 U_e : AC400V/690V; 400V: I_e : 160A, 250A; 690V: I_e : 125A, 200A; I_{cw} : 3kA;
 I_{cm} : 4.26kA (NH50D-160、250/□12~□14, NH50S-160、250/□12~□14); 使用类别:
AC-21B (NH50D-160、250/□12~□14, NH50S-160、250/□12~□14), AC-20B (NH50D-
160、250/□11, NH50S-160、250/□11); 3P、4P

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年05月25日 有效期至: 2016年05月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2006年11月17日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0398450



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2006010302211012

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

NH50D-630/3、NH50S-630/3; U_i :800V; I_{th} :630A; U_e :AC400V/690V; 400V;
 I_e :630A; 690V; I_e :500A; I_{cw} :7.56kA; I_{cm} :12.85kA(NH50D-630/312~314, NH50S-
630/312~314); 使用类别: AC-21B(NH50D-630/312~314, NH50S-630/312~314), AC-
20B(NH50D-630/311, NH50S-630/311); 3P; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年03月02日 有效期至: 2016年03月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2006年11月17日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0382574



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2006010302210993

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

NH50D-1000/3、NH50S-1000/3; Ui:800V; Ith:1000A; Ue:AC400V/690V; 400V;
Ie:1000A; 690V; Ie:800A; Icw:12kA; Icm:24kA(NH50D-1000/312~314, NH50S-
1000/312~314); 使用类别: AC-21B(NH50D-1000/312~314, NH50S-1000/312~314),
AC-20B(NH50D-1000/311, NH50S-1000/311); 3P; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年03月02日 有效期至: 2016年03月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2006年11月17日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0382575

350



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2006010302210991

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

NH50□-400/3□□□□□; Ui:800V; Ith:400A; Ue:AC400V/690V; 400V; Ie:400A;
690V; Ie:315A; Icw:4.8A; Icm:7.3kA(NH50D-400/312~314, NH50S-400/312~314);
使用类别: AC-21B(NH50D-400/312~314, NH50S-400/312~314), AC-20B(NH50D-
400/311, NH50S-400/311); 3P

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年01月24日 有效期至: 2016年01月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2006年11月17日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0362577



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2006010302211013

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

NH50D-1600/3、NH50S-1600/3(型号解释见附件); $U_i: 800V$; $I_{th}: 1600A$;
 $U_e: AC400V/690V$; $400V$; $I_e: 1600A$; $690V$; $I_e: 1250A$; $I_{cw}: 19.2kA$; $I_{cm}: 38.4kA$
(NH50D-1600/312~314, NH50S-1600/312~314); 使用类别: AC-21B(NH50D-
1600/312~314, NH50S-1600/312~314), AC-20B(NH50D-1600/311, NH50S-
1600/311); 3P;

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年03月02日 有效期至: 2016年03月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2006年11月21日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

