

23



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2006010302178851

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

NHRT40-160/3L;Ui:800V;Ith:160kA;Ue:AC380V/660V;Ie:160A;Iq:50kA(660V),100kA(380V);使用类别:AC-22B;3P

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年04月19日 有效期至: 2016年04月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2006年04月03日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0403972



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2006010302178849

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离开关

NHRT40-630、400、
250/3;Ui:800V,Ith:250A,400A,630A;Ue:AC380V/660V;Ie:250A,400A,630A;Iq:50kA
(660V),100kA(380V);使用类别:AC-22B;3P

产品标准和技术要求

GB 14048.3-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年04月19日 有效期至: 2016年04月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2006年04月06日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0403970