



产品认证证书

证书编号: CQC12002082418

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 (V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

继电器 (无氧化零飞弧电磁继电器)

NJX-13FW系列 触点负载: 2Z: 10A 220VAC, 10A 28VDC; 2ZS, 3ZS: 5A 220VAC, 5A 28VDC; 4ZS: 3A 220VAC, 3A 28VDC; 线圈电压: 6VAC, 12VAC, 24VAC, 36VAC, 48VAC, 110VAC, 127VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC, 380VAC; 线圈功率: 1.8VA; 电气寿命: 20000周期; 机械寿命: 50000周期; 环境温度: -25℃~55℃
RT I

产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462155-2010认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年10月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012年11月12日

主任: 



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070
<http://www.cqc.com.cn>

C 0049205



产品认证证书

证书编号: CQC12002082419

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司 (V014025)
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

继电器(无氧化零飞弧电磁继电器)

NJX-13FW系列 触点负载: 2Z: 10A 220VAC、10A 28VDC; 2ZS、3ZS: 5A 220VAC、5A 28VDC; 4ZS: 3A 220VAC、3A 28VDC; 线圈电压: 5VDC、6VDC、9VDC、12VDC、18VDC、24VDC、36VDC、48VDC、110VDC、127VDC、220VDC; 线圈功率: 0.9W; 电气寿命: 20000周期; 机械寿命: 50000周期; 环境温度: -25℃~55℃
RT I

产品标准和技术要求

GB/T21711.1-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462155-2010认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年10月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012年11月12日

主任: _____



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0049204