



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307005851

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM1-100S, NM1-100H, NM1-100R Ui:800V;Ue:AC400V/690V;
In:10A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 70A, 75A, 80A, 100A; 过电流脱扣器
类型:热磁式, 电磁式;使用类别:A类;脱扣级别:10; Ics:S
型:17.5kA/400V, 4kA/690V;H型:25kA/400V, 5kA/690V; R型:42.5kA/400V, 10kA/690V;
Icu:S型:35kA/400V, 8kA/690V;H型:50kA/400V, 10kA/690V; R
型:85kA/400V, 20kA/690V;2P, 3P, 4P; 配用的辅助触头:Ith:3A;2NO2NC; AC-
15:Ue/Ie:AC400V/0.26A;DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.14A; 符合附录N的电子附件:分励脱
扣器:Us:AC240V;型号详见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年07月30日

有效期至: 2015年01月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年06月26日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0760492



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307007521

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM1-63S, NM1-63H Ue: AC400V; In: 10, 16, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 60, 63A; 过电流脱扣型式: 热磁式; 使用类别: A类; 脱扣级别: 10; Ics: S/12.5kA, H/25kA; Icu: S/25kA, H/50kA; S/3P, H/3P, 4P; 配用的辅助触头: AC-15: Ue: AC400V; Ie: 0.26A; DC-13: Ue: DC230V; Ie: 0.14A; 型号详见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年06月22日 有效期至: 2015年01月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0419022



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307005856

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM1-630S/H/R Ue:AC400V/690V; In:400A, 500A, 630A; 过电流脱扣器类型:热磁式;
Ics:S型:25kA/400V, 5kA/690V; H型:32.5kA/400V, 5kA/690V; R
型:50kA/400V, 10kA/690V; Icu:S型:50kA/400V, 10kA/690V; H
型:65kA/400V, 10kA/690V; R型:100kA/400V, 20kA/690V; 脱扣级别:10; 使用类别:A
类:3P, 4P; 配用的辅助触头:AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A; DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.2A;
型号详见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年11月08日 有效期至: 2015年11月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年06月26日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0303737



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307005854

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NMI-400S/H/R Ue:AC400V/690V;Ui:800V;In:225A, 250A, 315A, 350A, 400A; 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;使用类别:A类;脱扣级别:10;
Ics:S:25kA/400V, 5kA/690V;H:32.5kA/400V, 10kA/690V; R:50kA/400V, 10kA/690V;
Icu:S:50kA/400V, 10kA/690V;H:65kA/400V, 20kA/690V; R:100kA/400V, 20kA/690V;
3P, 3P+N(带三个保护极, N极不可开闭), 3P+N(带四个保护极, N极不可开闭), 4P(带3个保护极, N极可开闭), 4P; 配用的辅助触头:AC-15:Ue/Ie:AC400V/0.4A;DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.2A; 符合附录N的电子附件:带有延时功能的分励脱扣器:Us:AC240V;型号详见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期:2012年05月21日 有效期至:2015年11月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2002年06月26日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307005853

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM1-225S, NM1-225H, NM1-225R

Ui:800V;Ue:AC400V/690V;In:100A, 125A, 150A, 160A, 180A, 200A, 225A; 过电流脱扣器
类型:热磁式, 电磁式;使用类别:A类;脱扣级别:10; Ics:S/17.5kA(400V), 4kA
(690V);H/25kA(400V), 5kA(690V); R/42.5kA(400V), 10kA(690V); Icu:S/35kA
(400V), 8kA(690V);H/50kA(400V), 10kA(690V); R/85kA(400V), 20kA
(690V);2P, 3P, 4P; 配用的辅助触头:1th:3A:2NO2NC: AC-
15:Ue/Ie:AC400V/0.26A;DC-13:Ue/Ie:DC230V/0.14A; 符合附录N的电子附件:分励脱
扣器:Us:AC240V;型号详见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年07月30日

有效期至: 2015年01月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年06月26日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0760493



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2012010307577248

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NMI-100H Ui: 800V; Ue: AC400V/690V; In: 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 70A, 75A, 80A, 100A; Ue: 400V; Ics: 25kA; Icu: 50kA; Ue: 690V; Ics: 5kA; Icu: 10kA; 过电流脱扣器类型: 电磁式, 热磁式; 脱扣级别: 10; 使用类别: A类; 极数: 2P, 3P, 4P(三个保护极, N极可开闭); 配用的辅助触头: Ith: 3A; AC-15; Ue: 400V, Ie: 0.26A; DC-13; Ue: 230V, Ie: 0.14A; 触头种类和对数: C/2; 符合附录N电子附件: 欠压脱扣器: Us: AC230V, AC400V; 带有延时功能的分励脱扣器: Us: AC240V; 电动机操作机构: Us: AC230V, AC400V, DC220V

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2012年10月31日

有效期至: 2017年10月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307402797

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM1-800S, NM1-800L, NM1-800R Ue: AC400V/690V; In: 500A, 600A, 630A, 700A, 800A; 使用类别: A类; 过
电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: S: 25kA/400V, 5kA/690V; H: 37.5kA/400V, 15kA/690V;
R: 50kA/400V, 15kA/690V; Icu: S: 50kA/400V, 10kA/690V; H: 75kA/400V,
30kA/690V; R: 100kA/400V, 30kA/690V; 3P, 4P 配用的辅助触头: AC-13; Ue/Ie: 400V/0.4A 具体型号详
见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2010年04月21日 有效期至: 2015年04月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307080825

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

NM1-1250, NM1-1250H Ui:800V;Ue:AC400V/AC690V;In:700A, 800A, 1000A, 1250A; 过电
流脱扣器类型:电磁式, 热磁式;使用类别:A类; NM1-
1250:Ics:32.5kA/400V, 10kA/690V;Icu:65kA/400V, 20kA/690V; NM1-
1250H:Ics:42.5kA/400V, 12.5kA/690V;Icu:85kA/400V, 25kA/690V; 3P;配用的辅助触
头:C/2;Ith:6A;AC-15:Ue:AC400V;Ie:0.4A; DC-13:Ue:DC230V;Ie:0.2A;型号详见附
录

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年04月16日 有效期至: 2015年11月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年08月26日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

