



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010307503120

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 剩余电流动作断路器

NM7LE-630  $U_i$ :800V; $U_e$ :AC400V; $I_n$ :400A, 500A, 630A; 过电流脱扣器类型:热磁式, 电磁式; 使用类别:A类; 脱扣级别:10; 剩余电流脱扣器类型:电子式; S型; $I_{cs}$ :25kA; $I_{cu}$ :50kA; H型; $I_{cs}$ :32.5kA; $I_{cu}$ :65kA;  $I_{\Delta n}$ :100/200/300mA可调, 200/300/500mA可调, 300/500/1000mA可调; AC型;  $I_{\Delta m}$ :S型:12.5kA, H型:16.5kA; 3P, 3P+N, 4P; 配用的辅助触头:AC-15: $U_e$ :AC400V; $I_e$ :3A; DC-13: $U_e$ :DC230V; $I_e$ :0.2A; 符合附录N的电子附件:欠压脱扣器: $U_s$ :AC230V, 400V; 电动操作机构: $U_s$ :AC230V, 400V; 型号详见附录

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年10月17日      有效期至: 2016年10月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307451982

### 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

### 产品名称和系列、规格、型号

#### 剩余电流动作断路器

NM7LE-400S, NM7LE-400H Ue:AC400V; In:225A, 250A, 315A, 350A, 400A; S  
型: Ics:25kA; Icu:50kA; H型: Ics:32.5kA; Icu:65kA; 过电流脱扣器类型:热磁式, 电磁  
式; 使用类别:A类; 剩余电流脱扣器类型:电子式; 脱扣级别:10; IΔn  
n:50/100/200mA, 100/200/300mA, 200/300/500mA, 300/500/1000mA; AC型; IΔm:S  
型:12.5kA, H型:16.5kA; 3P, 3P+N, 4P; 配用的辅助触头:C/2 AC-  
15; Ue:AC400V/AC380V; Ie:0.4A; DC-13; Ue:DC230V/DC220V; Ie:0.2A; 型号详见附件

### 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年01月04日      有效期至: 2016年01月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307451981

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 剩余电流动作断路器

NM7LE-125S Ue:AC400V; In:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;  
Ics:17.5kA; Icu:35kA; 过电流脱扣器类型:热磁式, 电磁式; 使用类别:A类; 剩余电流  
脱扣器类型:电子式; 脱扣级别:10; IΔ  
n:30/50/100mA, 50/100/200mA, 100/200/300mA, 200/300/500mA; AC型; IΔ  
m:9kA; 3P, 3P+N, 4P; 配用的辅助触头:C/2 AC-15; Ue:AC400V/AC380V; Ie:0.3A; DC-  
13; Ue:DC230V/DC220V; Ie:0.15A; 型号详见附录

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2011年01月04日

有效期至: 2016年01月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010307450023

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 产品名称和系列、规格、型号

### 剩余电流动作断路器

NM7LE-250S Ue:AC400V;In:100A,125A,160A,180A,200A,225A,250A;过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;Ics:17.5kA;Icu:35kA;IΔn:30/50/100mA,50/100/200mA,100/200/300mA,200/300/500mA;AC型;剩余电流脱扣器类型:电子式;IΔm:9kA;使用类别:A类:3P,3P+N,4P;配用的辅助触头:AC-15;Ue:AC400V/AC380V;Ie:0.3A;DC-13;Ue:DC230V/DC220V;Ie:0.15A;型号详见附件

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期:2010年12月21日 有效期至:2015年12月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

