



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010309137140

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

电子式过载继电器

NRE8-200 Ue:690V Ie: 85~120A, 110~160A, 140~200A 脱扣级别:10A 极数:3P 配用辅助触头(本体): AC-15:Ue/Ie: 230V/2.5A, 400V/1.5A DC-13: Ue/Ie: 220V/0.2A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2017年03月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2004年12月21日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836736



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010309137139

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

电子式过载继电器

NRE8-630 Ue:690V Ie: 170~250A, 215~315A, 275~400A, 340~500A, 430~630A 脱扣级
别:10A 极数:3P 配用辅助触头(本体): AC-15:Ue/Ie: 230V/2.5A, 400V/1.5A DC-13:
Ue/Ie: 220V/0.2A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2013年11月18日 有效期至: 2017年03月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2004年12月21日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836103



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010309049340

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

电子式过载继电器

NRE8-100; Ue:AC690V; Ie:30-65A, 50-100A; 脱扣级别:10A; 极数:3P; 配用的辅助触头(本体): AC-15:Ue/Ie:230V/2.5A, 400V/1.5A; DC-13:Ue/Ie:220V/0.2A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2017年03月30日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年05月30日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0833494



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010309023467

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

电子式过载继电器

NRE8-25 Ue:690V Ie: 0.6~1.2A, 1.2~2.4A, 2~4A, 4~8A, 5~10A, 7~12A, 10~20A,
20~25A, 22~32A 脱扣级别:10A 极数:3P 配用辅助触头(本体): AC-15:Ue/Ie:
230V/2.5A, 400V/1.5A DC-13: Ue/Ie: 220V/0.2A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2017年03月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2002年11月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0833484



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010303007524

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

电子式过载继电器

NRE8-40, NRE8-40/F; $U_i=AC690V$; $U_e=AC690V$; $I_e: 2-4A, 4-8A, 5-10A, 10-20A, 20-40A$; 脱扣级别: 10A; 3P; 配用辅助触头(本体): $AC-15: U_e/I_e: AC230V/2.5A, AC400V/1.5A$; $DC-13: U_e/I_e: DC220V/0.2A$

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日 有效期至: 2017年04月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0833485