



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010308475588

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象白塔王工业区

产品名称和系列、规格、型号

直流熔断体

NRZ36-0; Un:DC1200V; In:10A、16A、20A、25A、32A、35A、40A、50A、63A; 额定分断能力:50kA;分断范围和使用类别:aR

产品标准和技术要求

GB/T 13539.4-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-012:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年05月19日 有效期至: 2016年05月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0393879



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2009010308376566

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象白塔王工业区

产品名称和系列、规格、型号

直流熔断体

NRZ36-1; Un:DC1200V; In: 63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A; 额定分断能力:50kA ;分断范围和使用类别:aR

产品标准和技术要求

GB/T 13539.4-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-012:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年01月20日 有效期至: 2014年11月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2009年11月25日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0355175



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2011010308475589

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象白塔王工业区

产品名称和系列、规格、型号

直流熔断体

NRZ36-2; Un:DC1200V; In:250A、300A、315A、355A、400A; 额定分断能力:50kA; 分断范围和使用类别:aR

产品标准和技术要求

GB/T 13539.4-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-012:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2011年05月19日

有效期至: 2016年05月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0393880