中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2011010305460352

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

故障信号触头及瞬时辅助触头组

NS2-FA0110,NS2-FA0101,NS2-FA1010,NS2-FA1001；瞬时辅助触头:Ith=6A；AC-15:Ue/Ie:AC110V,127V/4.5A,AC220V,240V/3.3A, AC380,415V/2.2A,AC690V/0.6A；DC-13:Ue/Ie:DC110V/1.3A,DC250V/0.5A；故障信号触头:Ith=2.5A；AC-14:Ue/Ie:AC110V,127V/0.5A,AC220V,240V/0.3A；DC-13:Ue/Ie:DC24V/1A,DC48V/0.3A,DC60V/0.15A

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求，特发此证。

发证日期： 2013年11月18日　　**有效期至：** 2016年02月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2011年02月18日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

Q 0836559

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2011010305460351

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

瞬时辅助触头组

NS2-AU11,NS2-AU20;Ith=6A; AC-15:Ue/Ie:AC220,240/3.3A,AC380,415V/2.2A,AC660,690V/0.6A; DC-13:Ue/Ie:DC110V/1.3A,DC250V/0.5A

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-01C-011:2007的要求，特发此证。

发证日期： 2013年11月18日　　**有效期至：** 2016年02月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2011年02月18日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

Q 0836560

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2011010305453731

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

瞬时辅助触头组

NS2-AE11,NS2-AE20; Ith:2.5A;AC-15:Ue/Ie:110/127V/1A;220V/240V/0.5A; DC-13:Ue/Ie:48V/0.3A,60V/0.15A

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则CNCA-01C-011:2007的要求，特发此证。

发证日期：2013年11月18日　　**有效期至：**2016年01月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2011年01月11日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

Q 0836576

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2003010304049358

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

电动机保护用断路器（交流电动机起动器）

NS2-80B Ui：690V；Ue：AC400V、415V；In：16~25A、25~40A、40~63A、56~80A；过电流脱扣器类型：热磁式；Ics=7.5kA Icu=15kA 脱扣级别：10 使用类别：A类；极数：3P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008,GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求，特发此证。

发证日期：2013年11月18日　　**有效期至：**2014年12月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2003年07月24日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

Q 0836536

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2002010304005850

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

交流电动机起动器

NS2-25，NS2-25X Ui：690V； Ue：AC400/415V，AC690V； In：0.1-0.16A，0.16-0.25A，0.25-0.4A，0.4-0.63A，0.63-1A，1-1.6A， 1.6-2.5A，2.5-4A，4-6.3A，6-10A，9-14A，13-18A，17-23A，20-25A； AC400/415V： Ics=100kA(0.1-10A)，7.5kA(9-18A)，6kA(17-25A)； Icu=100kA(0.1-10A)，15kA(9-18A)，15kA(17-25A)； AC690V： Ics=100kA(0.1-1.6A)，2.25kA(1.6-25A)； Icu=100kA(0.1-1.6A)，3kA(1.6-25A)；过电流脱扣器类型：热磁式；脱扣级别：10A；使用类别：A；极数：3P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008,GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求，特发此证。

发证日期： 2013年11月18日　　**有效期至：** 2015年03月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2002年06月26日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主　任：

中国质量认证中心

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

Q 0836135