



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010308007480

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器(圆筒形帽熔断器)

RT29-16(R014); Un=AC500V; In=2A, 4A, 6A, 10A, 16A; 额定分断能力(I1): 50kA; 分断范围和使用类别:gG; 熔断器支持件: Un: AC500V; In: 16A

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-012: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2016年01月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836164



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010308143958

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器座(圆筒形帽熔断器座)
RT29-32(R015);Un:AC500V;In:32A;额定分断能力:50kA

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-012:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2015年11月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2005年03月22日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836163



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010308143603

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器(圆筒形帽熔断器)

RT29-125(R017); 熔断体:Un:AC500V, In:25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 额定分断能力:50kA; 分断范围和使用类别:gG; 熔断体支持件:Un:AC500V, In:125A

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-012:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日 有效期至: 2015年12月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2005年03月15日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836146



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2005010308139094

委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器座(圆筒形帽熔断器座)

RT29-63(R016); Un: AC500V; In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 额定分断能力: 50kA

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-012: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2015年12月09日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2005年01月17日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836147