



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010308007485

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器(刀型触头熔断器)

熔断体: RT36-2(NT2) Un: AC500V, AC660V, AC690V, DC440V In:  
125A, 160A, 200A, 224A, 250A, 300A, 315A, 355A, 400A 额定分断能  
力: AC500V: 120kA, AC660V/690V: 50kA, DC440V: 100kA 分断范围和使用类别: gG 熔断  
器支持件: RT36-2(NT2), RT36N-2 Un: AC500V, AC660V, AC690V, DC440V In: 400A 极  
数: 1P

## 产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-012: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2016年01月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836128



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010308007484

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器(刀型触头熔断器)

熔断体: RT36-3(NT3) Un: AC500V, AC660V, AC690V, DC440V In:  
315A, 355A, 400A, 425A, 500A, 630A 额定分断能  
力: AC500V: 120kA, AC660V/690V: 50kA, DC440V: 100kA 分断范围和使用类别: gG 熔断器  
支持件: RT36-3(NT3), RT36N-3 Un: AC500V, AC660V, AC690V, DC440V In: 630A 极数: 1P

## 产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-012: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2016年01月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836127



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010308007483

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器(刀型触头熔断器)

RT36-4;Un:AC500V,DC440V;In:800A,1000A,1250A;  
AC500V:I1=120kA;DC400V:I1=DC100kA;分断范围和使用类别:gG;熔断器支持  
件:RT36-4,RT36N-4;Un:AC500V,DC440V;In=1250A

## 产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-012:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2016年01月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836527



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010308007486

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器(刀型触头熔断器)

熔断体: RT36-00(NT00) Un:AC500V, AC660V, AC690V, DC250V  
In:4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A 额定分断能力:AC500V:120kA, AC660V/690V:50kA, DC250V:100kA 分断范围和使用类别:gG 熔断器支持件: RT36-00(NT00), RT36N-00 Un:AC500V, AC660V, AC690V, DC250V In:160A 极数:1P

## 产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-012:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2013年11月18日 有效期至: 2015年11月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836547



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010308007487

## 委托人名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产者(制造商)名称、地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

## 生产企业名称、地址

浙江正泰机床电气制造有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

## 产品名称和系列、规格、型号

低压熔断器(刀型触头熔断器)

熔断体: RT36-1(NT1) Un: AC500V, AC660V, AC690V, DC440V In:  
80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 224A, 250A 额定分断能  
力: AC500V: 120kA, AC660V/690V: 50kA, DC440V: 100kA 分断范围和使用类别: gG 熔断  
器支持件: RT36-1(NT1), RT36N-1 Un: AC500V, AC660V, AC690V, DC440V In: 250A 极  
数: 1P

## 产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-012: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年11月18日

有效期至: 2016年01月04日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年07月12日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0836129